

# **МАИШИЙ ГАЗ БАЛЛОНЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ҚОИДАЛАРИГА ҚАТЪИЙ АМАЛ ҚИЛИНГ!**

Сир эмас, сүнгги вақтларда газдан фойдаланиш жараёнида юз бераётган фожеалар ҳақида оммавий ахборот воситаларида күплаб хабарлар тарқалмоқда. Бундай ҳодисалар, асосан, фойдаланувчиларнинг хавфсизлик қоидалариға риоя этмаслиги, беэътиборлиги оқибатида содир бўлмоқда.

Газдан фойдаланиш қоидалари ва талабларини сўзсиз бажариш эҳтимолий ҳалокатларнинг олдини олиши шубҳасиз.

Шунинг учун қуида аҳоли турар жойларида суюлтирилган газ баллонларидан фойдаланишда белгиланган қоидалар билан таништирамиз.

-газ хўжалигида хавфсизлик қоидалариға асосан, газ баллонини ўрнатиш учун лойиҳа ишлаб чиқлади ва жойлардаги газ идоралари билан келишилади. Шундан сўнг ишлатишга рухсат берилади. Агар лойиҳа бўлмаса, газ баллонидан фойдаланиш тақиқланади.

-битта хонадонда 2 тадан ортиқ газ баллони сақлаш ва ишлатиш мумкин эмас;

-газ плитаси эшик, дераза ва электр розеткадан 0.5 метр масофада ўрнатилиши лозим;

-газ плитаси ўрнатилган хонада фақат бир дона газ баллонидан фойдаланиш ва сақлашга рухсат этилади;

-бунда хона ичидағи ҳарорат +45 даражадан ошмаслиги, газ баллони газ плитасидан камида 1 метр, иситиш радиаторлари ёки печкалардан камида 2 метр узоклиқда ва маҳсус темир шкафларда ўрнатилиши лозим;

-суюлтирилган газлар хусусиятига кўра ҳаводан оғир бўлганлиги ва газ сизиб чиқканда чуқурликда тўпланиши эътиборга олиниб, газ баллонлари 1-қаватда жойлашган эшик ва деразалардан ярим метр, ертўла шаклидаги қаватларнинг эшик ва деразаларидан ҳамда канализация люклари ва чуқурликлардан камида 3 метр узоклиқда жойлаштирилиши шарт;

-газ баллонларида ишлатиладиган резина шланглар давлат стандартлари талабига жавоб бериши лозим. Яъни уларнинг таркиби уч қисмдан иборат – ичи резина, ўртаси ип матоли ва усти резинали бўлиши керак. У узунлиги 10 метрдан ошмаган, бўлакларга бўлинмаган ҳолда устки қисми шикастланмаган бўлгандагина ишлатилади. Шлангларни эшик, дераза пойидан ва деворлар орасидан ўтказиш тақиқланади. Уланадиган жойлари эса сим билан эмас, балки хомутлар билан маҳкамланиши шарт;

-олов ёрдамида газ сизиш жойларини аниқлаш мумкин эмас;

-кўп қаватли биноларда, ертўла, кириш йўлаклари, яшаш хоналарида (фақат икки қаватли 4 хонали хонадонлардан ташқари) суюлтирилган газ баллонларини сақлаш ва ўрнатиш тақиқланади;

-суюлтирилган газ билан тўлдирилган баллонларнинг тепа қисмida тамғалаш йўли билан уни ишлаб чиқарган корхонанинг белгиси, баллоннинг рақами, бўш баллоннинг ҳақиқий оғирлиги, ишлаб чиқилган ва қайта синовдан ўтказиш муддати (кун, ой, йил), ишчи босими (МПа), синовдан ўтказиш гидравлик босими (МПа), баллоннинг сиғими (литр), техник назорат бўлимининг алоҳида тамғаси, сиғими 55 литрдан кўп бўлган баллонларда стандарт рақамлари бўлиши шарт.

Фойдаланаётган газ баллонларингизда ушбу кўрсаткичлардан бирортаси мавжуд бўлмаса, синаш муддати ўтиб кетган бўлса (беш йил) ва бошқа камчиликлар аниқланганда улардан фойдаланиш тақиқланади.

Уй шароитида газ баллонларини таъмирлаш, пайвандлаш ва бошқа турдаги техник хизмат ~~куреатиш ишларини бажариш қатъиян ман этилади. Газ баллонларидан фақатгина белгиланган мақсадларда фойдаланиш, уларга талабга жавоб бермайдиган улаш мосламаларини ўрнатиш, резина шланглардан фойдаланиш тақиқланади.~~ 1/2

Ховлида ёки хонада ўрнатилган газ баллонларида босимни пасайтириш мосламаси (редуктор)

---

мавжуд бўлиши шарт ва газ хўжалигида хавфсизлик қоидалари талаблари асосида ўрнатилиб, сақланиши лозим.

Газ баллонларини асосий ва қўшимча кириш-чиқиш йўлаклари ҳамда автомобиль ўтиш жойлари олдида сақлаш асло мумкин эмас. Қуёш нури тушадиган жойларда турган газ баллонларининг усти соябон ёки бостирма билан ёпилиши шарт.

Газ баллонларини суюлтирилган газ билан белгиланмаган жойда тўлдириш қатъиян ман этилади.

**“Худудгаз Фарғона”**

**МЧЖ Матбуот хизмати.**

2020-02-12 09:11:18